



הרשות הארצית לכבאות והצלה

אגף בטיחות אש וחקירות

מחוז מרכז – פתח תקווה



יום שלישי כ"ט ניסן תשע"ז
25/04/2017
מס' תיק: 1-84014
סימוכין: 2017/000028026

לכבוד

ניר שמואלי

א.ש. תעשיות אקולוגיה ישראל (2000) בע"מ, א.ש. תעשיות אקולוגיה ישראל 2000 בע"מ
מודיעין 11, פתח תקווה, ישראל
4927160 ת.ד. 4648

הנדון: אישור ופירוט תנאים של הרשות הארצית לכבאות והצלה להוצאת רישיון עסק

שם הלקוח: א.ש. תעשיות אקולוגיה ישראל (2000) בע"מ
שם העסק: א.ש. תעשיות אקולוגיה ישראל 2000 בע"מ

בעל העסק: אדרי יוסי

ייעוד: 10-קבוצה 10 - תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים - 10.10 - חומרים מסוכנים לקיחים, רעילים או רדיואקטיביים, לרבות פסולת - 10.10 ו-טיפול בפסולת - 10.10 ו 01-תעשיה מיוחדת וחומרים מסוכנים (לפי צו חומרים מסוכנים) דרגת סיכון: דרגה 5

מהות התיק: תחנת מעבר ועיקור פסולת חומ"ס-כולל הפריטים:

10.10-2-תחנת מעבר לפסולת חומ"ס

5.01-ב-הובלת-פסולת זיהומית מענקרת

10.10-ד-פסולת זיהומית-איסוף,טיפול והובלה

10.10-פסולת זיהומית-עיקורה

כתובת המקום: מודיעין 11, פתח תקווה. א.ש. תעשיות אקולוגיה ישראל.

- בהתאם לביקורת שנערכה בעסק ע"י נציגנו להב חכם אהרון בני בתאריך: 06/11/2016, בנוכחות המלווה ניר שמואלי מטעמכם, אין התנגדות לרשות הארצית לכבאות והצלה שרשות הרישוי תנפיק רישיון עסק/היתר זמני/חידוש רישיון בכפוף לתנאים שעל בעל העסק למלא כמפורט:
 - להבטיח את סידורי הכבאות ודרכי המילוט שנקבעו ללא הפרעות או מכשולים בכל זמן הפעילות בעסק.
 - ביצוע שינויים במבנים, ביעוד, בתהליכים, באופן האחסנה, בסוג האחסנה ו/או הגדלת המלאים מחייב התייעצות וישום כל סידורי כבאות הנוספים עקב השינוי וקבלת היתר מוקדם מהרשות הארצית לכבאות והצלה.
 - להטמיע בעובדים במקום על הפעילות הנדרשת באירוע שריפה ולהכשירם בהפעלת אמצעי הכיבוי והתנהגות בעת שריפה.
 - לבצע בדיקות תקופתיות ותחזוקה מתאימה לציוד וחומרי כיבוי, מערכות להתרעה, גילוי וכיבוי, בהתאם לצרכים הטכניים ובהתאמה לתקנים ישראלים והוראות היצרנים.
 - לאפשר לרשות הארצית לכבאות והצלה לערוך ביקורת בעסק בכל עת בין אם לעסק רישיון בתוקף ובין אם לאו ולקבוע סידורי כבאות ובטיחות אש נוספים.

2. ראה להלן תנאים נוספים שיהיו חלק בלתי נפרד מאישור כבאות זה:

3. תוקף אישור זה יבוטל בהתקיים אחד או יותר מהמצבים הבאים:
 - א. בתום תקופת תוקף רישיון העסק/ההיתר הזמני.
 - ב. בתום תקופה של שנה מיום הנפקת אישור זה, אם לא הוצא לעסק רישיון/היתר עד לתום השנה.

המכבים 32, פתח תקווה, מיקוד:

דוא"ל: lironk@102.gov.il, טלפון: 03-9053398, פקס: 03-9053370
מס' תיק: 1-84014, סימוכין: 2017/000028026

עמוד 1 מתוך 2

מפגשים ימים א, ב, ד, ה 14:00-15:30 ימים א, ב, ד, ה 14:00-15:30	בודקי תכניות ימים א-ה 12:00-14:00 ימים ב, ד 8:00-12:00	רכז המחלקה ימים א-ה 9:00-13:00, 14:00-15:30 ימים ג, ה 9:00-13:00	מענה טלפוני קבלת קהל
--	--	--	-------------------------



הרשות הארצית לכבאות והצלה

אגף בטיחות אש וחקירות

מחוז מרכז – פתח תקווה



ג. עקב אי מילוי אחד או יותר מהתנאים הנ"ל.
 ד. במקרים בהם הרשות הארצית לכבאות והצלה ערכה ביקורת בעסק ומצאה לקויי בטיחות אש ועל פי שיקול דעתה נדרש לבטל אישור זה.

4. בכל מקרה בו יבוטל תוקף אישור זה מתבקשת רשות הרישוי לטפל בביטול רישיון העסק באם ניתן, או לחילופין לקבוע ברישיון תנאים לתיקון הליקויים ופרוט מועד הביצוע.

בכבוד רב,

נוסר עוז איציק
 מפקד תחנת אגירת פתח תקווה
 בטיחות אש

עיריית פתח תקווה. רחוב העליה השניה 1, פתח תקווה

המכבים 32, פתח תקווה, מיקוד: 03-9053370, פקס: 03-9053398, טלפון: 03-9053370, דוא"ל: ilronk@102.gov.il, סניף: 89014-1, סימוכין: 2017/000028026

עמוד 2 מתוך 2

מפקחים ימים א, ב, ד, ה 14:00-15:30 ימים א, ב, ד, ה 14:00-15:30	בודקי תכניות ימים א-ה 12:00-14:00 ימים ב, ד 8:00-12:00	רכז המחלקה ימים א-ה 9:00-13:00, 14:00-15:30 ימים א, ג, ה 9:00-13:00	מענה טלפוני קבלת קהל
--	--	---	-------------------------